

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ

ПРЕДПИСАНИЕ № 217 / 1 / 165
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 29 » ноября 20 21 г.

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский Сад №112
«Сибирячок» комбинированного вида г. Улан-Удэ»
(ОГРН 1020300904458, ИНН 0323099149)

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.72 А ;

заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

Детский Сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида г. Улан-Удэ

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Турунхаева Александра Павловна

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной

(основания проведения проверки)

безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном
пожарном надзоре", планом проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2021 год,
утвержденным начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Бурятия (главным государственным инспектором
г. Улан-Удэ по пожарному надзору) Волковым С.П., решением о проведении плановой
выездной проверки от 29 октября 2021 г., № 214 начальника отдела надзорной деятельности

и профилактической работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
(главного государственного инспектора г. Улан- Удэ по пожарному надзору)

в период с « 16 » ноября 20 21 г. по « 29 » ноября 20 21 г.

проведена плановая выездная проверка Давыдовой А.Д., старшим инспектором
(фамилия, инициалы,

отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ

должность должностного лица

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

управления МЧС России по Республике Бурятия (государственным инспектором

г. Улан- Удэ по пожарному надзору)

совместно с: заведующим МБДОУ «детский сад № 112 «Сибирячок»

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

комбинированного вида г. Улан- Удэ» Турунхаевой А.П.

участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации. В том числе срок	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012	30.09.2022	

	эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.), необходима замена приемно-контрольного прибора, датчиков, ручных датчиков, аварийного освещения, табло выход и т.д.	«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средствами и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт»		
2.	На объекте защиты частично отсутствует оповещение в групповых ячейках МБДОУ Детский сад №112 «Сибирячок».	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.09.2022	
3.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на автоматическую пожарную сигнализацию.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	30.09.2022	

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан-Удэ пожарному надзору)

Давыдова А.Д.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Давыдова Анна Дмитриевна, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

контактный телефон: 8 3012 21-18-22

электронный адрес: ondpr_uu@list.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (дата и время ознакомления) *Турмухаметов А.Т. 29.11.2021.*
в 16.30. [подпись]

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575869

Владелец Турунхаева Александра Павловна

Действителен с 05.03.2022 по 05.03.2023